

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 21 августа 2009 года N 27235-СК/08

[О требованиях пожарной безопасности]

Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия от 7 августа 2009 года N 380 относительно вопросов практического применения Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - федеральный закон) и сообщается следующее.

1. Частью 3 статьи 6 федерального закона определено, что в случаях, когда требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполнены, расчет пожарного риска не требуется.

Положительное заключение государственной экспертизы является подтверждением того, что все необходимые требования, предъявляемые к объекту защиты в проекте выполнены. Принятие в эксплуатацию объекта также означает его соответствие требованиям норм, в том числе противопожарных.

Таким образом, для объектов защиты, введенных в эксплуатацию с соблюдением требований законодательства, расчет пожарного риска не требуется, в том числе для объектов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу федерального закона.

2. Частью 1 статьи 64 федерального закона определено, что декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации.

В этой связи, несмотря на то, что к объектам, не имеющим признаков пожарной опасности, требования пожарной безопасности минимальны, либо отсутствуют, если законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для них предусмотрено проведение

государственной экспертизы проектной документации, то для таких объектов потребуется составление декларации пожарной безопасности.

Вместе с тем, при подготовке поправок к федеральному закону Минрегионом России будет проработан вопрос об исключении необходимости составления декларации пожарной безопасности для объектов, не имеющих признаков пожарной опасности, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе.

С.И.Круглик

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка